

संयुक्त संचालक कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग

क्रमांक/यां.प्र./फायर/2023/2411

भोपाल, दिनांक-...19/10/2023

प्रति,


सी.एल.आर्या शिक्षा समिति  
खसरा नं. 473/1/2/2, दाहोद रोड़,  
नगर पालिका मंडीदीप,  
जिला-रायसेन (म.प्र.)

विषय:- फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र का जावक क्रं. 6100009352/FNOC/COL/2023/5492 पर पता संशोधित किये जाने बावत्।

--//--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र का जावक क्रं. 6100009352/FNOC/COL/2023/5492 सी.एल.आर्या शिक्षा समिति, खसरा नं. 473/1/2/2, दाहोद रोड़, नगर पालिका मंडीदीप, जिला-रायसेन (म.प्र.) को इस कार्यालय के पत्र क्रं. 179 दिनांक 21.03.2023 से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रदान की गई थी।


अतः सी.एल.आर्या शिक्षा समिति, खसरा नं. 473/1/2/2, दाहोद रोड़, नगर पालिका मंडीदीप, जिला-रायसेन (म.प्र.) के स्थान पर सी.एल.आर.आर. इंटेलेक्चुअल, इंटरनेशनल स्कूल, खसरा नं. 473/1/2/2, दाहोद रोड़, नगर पालिका मंडीदीप, जिला-रायसेन (म.प्र.) 462046 पढा जावे।


  
संयुक्त संचालक  
नगरीय प्रशासन एवं विकास  
भोपाल संभाग भोपाल  
भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग  
भोपाल, दिनांक-...19/10/2023

पृ.क्रमांक/या.प्र./फायर/2023/2412

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर महोदय जिला-रायसेन की ओर सूचनार्थ।

  
संयुक्त संचालक  
नगरीय प्रशासन एवं विकास  
भोपाल संभाग भोपाल  
भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग

  
PRINCIPAL  
CLRR INTELLECTUAL  
INTERNATIONAL SCHOOL  
MANDIDEEP, DISTT. RAISEN (M.P.)

  
MANAGER  
CLRR INTELLECTUAL  
INTERNATIONAL SCHOOL  
Mandideep, Distt. Raissen (M.P.)



Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL  
BHOPAL Division , BHOPAL  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100009352/FNOC/COL/2023/5492  
आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 19, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 21-Mar-23  
आवेदक का नाम / Applicant Name : C L ARYA SHIKSHA SAMITI

आवेदक का पता / Applicant Address : C L ARYA SHIKSHA SAMITI KHASRA NO 473/1/2/2 DAHOD ROAD  
MANDIDEEP TEH GOHARGANJ MANDIDEEP 462046  
अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Safety Certificate  
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन  
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 18 ( मीटर में / Meter )  
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 4050 ( Sq.Mtr )  
संपत्ति का पता / Property Address : C L ARYA SHIKSHA SAMITI KHASRA NO 473/1/2/2 DAHOD  
ROAD MANDIDEEP TEH GOHARGANJ MANDIDEEP NAGAR  
PALIKA  
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100009352 भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-


ऊपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सहित फायर कंसल्टेन्ट से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट्स/ इंजिनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नालिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्न लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

  
PRINCIPAL

1. Access.  
CLRR INTELLECTUAL  
INTERNATIONAL SCHOOL  
MANDIDEEP, DIST. RAISON (M.P.)



MANAGER  
CLRR INTELLECTUAL  
INTERNATIONAL SCHOOL  
Mandideep, Distt. Raison (M.P.)



Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL  
BHOPAL Division , BHOPAL  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell  
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट  
Fire Safety Certificate


जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100009352/FNOC/COL/2023/5492  
आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 19, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 21-Mar-23  
आवेदक का नाम / Applicant Name : C L ARYA SHIKSHA SAMITI

(1) प्रकरण में समिति के सदस्यों द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाकर मौके पर स्थापित अग्नि शमन सुरक्षा सन्यंत्रों का परीक्षण एवं रनिंग ऑपरेशन कराया गया। आवेदक फर्म द्वारा मौके पर स्थापित विभिन्न अग्नि सुरक्षा उपाए के छायाचित्र संलग्न है। तदनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का प्रस्तावित फायर प्लान अनुसार पालन करना अनिवार्य होगा।

शर्तें:-

- 1- Access
- 2- Wet Riser
- 3- Down corner
- 4- House Reel
- 5- Automatic Sprinkler System
- 6- Yard Hydrant
- 7- U.G. Tank with Draw off Connection
- 8- Terrace Tank.
- 9- Fire Pump
- 10- Terrace Pump
- 11- First Aid Fire Fighting Appliances
- 12- Pressurization System
- 13- Auto Detection System
- 14- Manual operated Eleectrical Fire Alarm System.
- 15- P.A System with talk back facility
- 16- Emergency Light.
- 17- Auto D.G Set
- 18- Illuminated Exit Sing
- 19- Means of Escape.
- 20- Compartmentation
- 21- MCB/ELCB
- 22- Firmen Switch in lift
- 23- Hose Boxes With Dilivery Hose And Branch
- 24- Refuge Area.

(उपरोक्त में से यथा निर्देशित)



Page 2 of 4



MANAGER  
CLRR INTELLECTUAL  
INTERNATIONAL SCHOOL  
Mandideep, Distt. Raissen (M.P.)

PRINCIPAL  
CLRR INTELLECTUAL  
INTERNATIONAL SCHOOL  
MANDIDEEP, DISTT. RAISEN (M.P.)





Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL  
BHOPAL Division , BHOPAL  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell  
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट  
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100009352/FNOC/COL/2023/5492  
आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 19, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 21-Mar-23  
आवेदक का नाम / Applicant Name : C L ARYA SHIKSHA SAMITI

- 2) आवेदक को संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के पत्र क्रमांक 6100003884/FNOC/COL/2022/1892 DATE 24.01.2022 से जारी अस्थाई फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र मे उल्लेखित शर्तों, निम्न शर्तों के अतिरिक्त बंधनकारी रहेंगी।
- 3) आवेदक द्वारा परिसंचरण मार्ग/(एम.ओ.एस.) पर किसी भी प्रकार का निर्माण / मार्ग अवरोध किया जाने की स्थिति में जारी किया गया फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 4) आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अनुसार आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से पूर्व "अग्निशमन प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय किया गया फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 5) आवेदक के भवन का स्थल निरीक्षण समिति के सदस्यों द्वारा भवन मालिक के फायर कंसल्टेंट एवं स्वयं मालिक की उपस्थिति में उपकरणों को संचालित कराकर किया गया है। मौके पर स्थापित फायर उपकरण चलित अवस्था में पाये गए हैं। सभी फायर उपकरण नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 भाग-04 के प्रावधानों के अनुसार पाये गए हैं।
- 6) आवेदक/स्वामी को नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का समय समय पर रख रखाव किया जाकर स्थापित उपकरण पर रखरखाव दिनांक एवं रिफिल दिनांक अंकित करना अनिवार्य होगा।
- 7) आवेदक को जारी किए जा रहे फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट आदेश दिनांक से "तीन वर्ष" की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगी और उक्त अवधि समाप्त होने के " दो माह पूर्व" नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 8) फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी होने के उपरांत प्रतिवर्ष फायर ऑडिट कराया जाकर ऑडिट रिपोर्ट अग्नि शमन प्राधिकारी के कार्यालय प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- 9) इस कार्यालय द्वारा जारी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट पूर्व में जारी प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक 6100003884/FNOC/COL/2022/1892 DATE 24.01.2022 का भाग है।
- 10) भूमि विकास भूमि विकास नियम-2012 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के भाग-4 में अग्नि सुरक्षा के लिये शैक्षणिक भवन हेतु उल्लेखित प्रावधान/नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- 11) निर्मित भवन में अग्नि शमन सुरक्षा हेतु 03 वर्ष का अनुभव प्राप्त डिप्टी फायर आफिसर नियुक्त करने के साथ-साथ अन्य नियुक्त कर्मियों के अग्नि सुरक्षा संबंधी प्राथमिक उपाय एवं फायर सिस्टम के संचालन का प्रशिक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा।



Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL  
BHOPAL Division , BHOPAL  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट  
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100009352/FNOC/COL/2023/5492  
आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 19, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 21-Mar-23  
आवेदक का नाम / Applicant Name : C L ARYA SHIKSHA SAMITI

12) कार्यालय द्वारा जारी किए गए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट में वर्णित शर्तों/ अग्नि सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में फायर सुरक्षा प्रमाण -पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

**SURESH  
KUMAR  
BELIYA**

Digitally signed by  
SURESH KUMAR  
BELIYA  
Date: 2023.03.21  
17:14:50 +05'30'

Joint Director/Fire Officer BHOPAL

PRINCIPAL  
CLRR INTELLECTUAL  
INTERNATIONAL SCHOOL  
Mandideep, Distt. Raipur (M.P.)

MANAGER  
CLRR INTELLECTUAL  
INTERNATIONAL SCHOOL  
Mandideep, Distt. Raipur (M.P.)

BHOPAL Division , BHOPAL  
Madhya Pradesh